

1. Також просимо повідомити, чи коректно вказано робочу точку насосу за лотом 1?.
Адже насос Pedrollo при продуктивності 10 м³/год буде видавати не більше 120 м напору.
Вказана вами робоча точка є некоректною.

Просимо надати інформацію стосовно потрібної вам робочої точки.

Ви праві, коректно було б написати що зазначені параметри є Q_{max} та H_{max}, це не робоча точка. Тому, будь ласка, орієнтуйтеся на максимальні значення, а не на робочу точку.

2. Прошу повідомити, яка кількість насосів за лотом 1 вам потрібна?

В тендерній документації кількість по даному лоту не вказано.

Актуальна кількість для закупівлі наразі невідома та буде визначатися від того скільки буде доступно для закупівлі. Тому, будь ласка, запропонуйте яка кількість та яка модель/моделі є доступною/ми протягом 15-ти робочих днів, т.я. Проект хоче придбати максимально доступну кількість запитуваних позицій протягом зазначеного часу.

3. Також просимо повідомити, чи будете ви розглядати аналоги стосовно лоту 1?

Так, будемо

4. Просимо повідомити межі можливих відхилень по технічним характеристикам, які б вас як замовника влаштували?

Запропонуйте, будь ласка, варіанти, з Вашої точки зору, які є аналогами чи наближені за технічними характеристиками.

5. І нас цікавить, чи є дана закупівля аварійною і як швидко вам потрібне дане обладнання до поставки?

Ця закупівля не аварійна, але з високим пріоритетом. Це обладнання має бути доставлено протягом 15 робочих днів

6. І які часові рамки отримання результатів тендерів і де з ними можна буде ознайомитись?

Як тільки результат закупівлі затверджується - переможець закупівлі та інші учасники інформуються через ел.пошту стосовно результату. Час прийняття рішення буде відповідати потребам Проекту для ефективної реалізації активностей, тобто якнайшвидше.