



USAID Economic Resilience Activity (USAID ERA) /
Проект USAID «Економічна підтримка України» (USAID ERA)

Request for Proposal (RFP) /
Запит на надання пропозиції (Запит)

№ REQ-KYV-23-0109-b

**Procurement of Construction goods for NGO "Ukrainian Leadership Academy under
USAID Economic Resilience Activity**

**Закупівля будівельних товарів для ГО «Українська Академія Лідерства»
для проекту USAID «Економічна підтримка України»**

Запитання та відповіді

	Запитання	Відповідь Проекту USAID
1.	Прохання уточнити кількість вати - в пропозиції вказано 620,4 м3. Можливо має бути м2?	Так, у зазначених одиницях виміру дійсно є помилка. Вказані м ³ (кубічні метри) є неправильними, і слід брати до уваги м ² (квадратні метри).
2.	Чи будуть розглядатися аналоги товару ніж той що заявлений у вимогах до закупівлі?	Дозволяється пропонувати аналогічний замінник, який відповідає технічним характеристикам.
3.	Є помилка в щільності 145 г/м2, не може бути застосована для фасадів. Вкажіть, будь ласка, вірну щільність/вагу на м3.	Уточнення по щільності базальтової вати – 135кг/м3.